



CLEx

防爆电气设备
Electrical Apparatus for Explosive Atmospheres

防爆合格证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

证书编号 No: CLEx24.4403

制 造 商 佛山市龙名硕环保防爆设备有限公司
Manufacturer 地址: 佛山市南海区狮山镇罗村街边工业大道北 5 号 (住所申报)

产 品 名 称 湿式防爆除尘设备
Name of Product

型 号 规 格 LMS-D01 AC220V/380V 7.5kW
Type of Product

防 爆 标 志 Ex tb IIIC T130°C Db
Ex-Marking

产 品 标 准 Q/LMS D01-2024
Standard Product

总 装 图 号 LMS-D01-00
Drawing No.

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:
The drawings, technical documents and the samples are verified and certified according to standard(s) for safety as below:

GB/T3836.1-2021 爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求
GB/T3836.31-2021 爆炸性环境 第 31 部分: 由防粉尘点燃外壳 “t” 保护的设备

说 明 事 项 由防爆防腐操作柱、LED 防爆日光灯、防爆轴流风机、抛光机用粉尘防爆三相异步电动机、防爆挠性连接管组成。
Explanation *****

批 准
Approved by

刘畅

发 证 日 期 2024 年 04 月 15 日
Date of issue

有 效 期 至 2029 年 04 月 14 日
Valid date

国家低压防爆电器质量检验检测中心 (辽宁)
National quality inspection and testing center for low voltage explosion-proof electrical apparatus (Liaoning)



本证书仅对符合送检样品的产品有效, 证书持有人有责任保证产品符合标准规定。
This certificate is only valid for the products which identify with the sample(s) tested and verify certificate have the responsibility to ensure the products complying with relevant standard(s).

地址: 中国·辽宁 沈阳经济技术开发区细河四北街 6 号
ADD: No.6, Xihe 4 North Street, Shenyang Economic & technological Development Area, Liaoning, China
电话 TEL: 024-62832918 62832910 邮编 P.C: 110027
E-mail: gjdyfb@163.com http://dyfb.syzjy.net 15490413109



2302675



220020349377



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0136

防 爆 电 气 设 备

Electrical Apparatus for Explosive Atmospheres

防 爆 合 格 证

CERTIFICATE OF CONFORMITY



沈阳产品质量监督检验院

Shenyang Product Quality Supervision And Inspection Institute

(国家低压防爆电器质量检验检测中心(辽宁))

(National quality inspection and testing center for low voltage explosion-proof electrical apparatus (Liaoning))



CLEx

防爆电气设备
Electrical Apparatus for Explosive Atmospheres

防爆合格证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

证书编号 No: CLEx24.4403

制造商 佛山市龙名硕环保防爆设备有限公司
Manufacturer 地址: 佛山市南海区狮山镇罗村街边工业大道北 5 号 (住所申报)

产品名称 湿式防爆除尘设备
Name of Product

型号规格 LMS-D01 AC220V/380V 7.5kW
Type of Product

防爆标志 Ex tb IIIC T130°C Db
Ex-Marking

产品标准 Q/LMS D01-2024
Standard Product

总装图号 LMS-D01-00
Drawing No.

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:
The drawings, technical documents and the samples are verified and certified according to standard(s) for safety as below:

GB/T3836.1-2021 爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求
GB/T3836.31-2021 爆炸性环境 第 31 部分: 由防粉尘点燃外壳 "t" 保护的设

说明事项 由防爆防腐操作柱、LED 防爆日光灯、防爆轴流风机、抛光机用粉尘防爆三相异步电动机、防爆挠性连接管组成。
Explanation *****

批准
Approved by


刘畅

发证日期 2024 年 04 月 15 日
Date of issue

有效期至 2029 年 04 月 14 日
Valid date



国家低压防爆电器质量检验检测中心 (辽宁)
National quality inspection and testing center for low voltage explosion-proof electrical apparatus (Liaoning)



本证书仅对符合送检样品的产品有效, 证书持有人有责任保证产品符合标准规定。
This certificate is only valid for the products which identify with the sample(s) tested and verify certificate have the responsibility to ensure the products complying with relevant standard(s).

地址: 中国·辽宁 沈阳经济技术开发区细河四北街 6 号
ADD: No.6, Xihe 4 North Street, Shenyang Economic & technological Development Area, Liaoning, China
电话 TEL: 024-62832918 62832910 邮编 P.C: 110027
E-mail: gjdyfb@163.com http://dyfb.syzjy.net 15490413109





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0136



检验报告

报告编号: 2024501FGDQ80403



2024501FGDQ80403

产品名称: 湿式防爆除尘设备

规格型号: LMS-D01

制造商: 佛山市龙名硕环保防爆设备有限公司

检验类别: 防爆合格证检验

沈阳产品质量监督检验院
(国家低压防爆电器质量检验检测中心(辽宁))

检验检测专用章

检验检测专用章



沈阳产品质量监督检验院
(国家低压防爆电器质量检验检测中心(辽宁))

检 验 报 告

报告编号:2024501FGDQ80403

共 3 页 第 1 页

2024003812

产品名称	湿式防爆除尘设备	规格型号	LMS-D01
制 造 商	佛山市龙名硕环保防爆设备有限公司	制造商地址	佛山市南海区狮山镇罗村街边工业大道北5号(住所申报)
防爆标志	Ex tb III C T130°C Db		
技术参数	AC220V/380V 7.5kW	检验类别	防爆合格证检验
样品数量	1台	样品编号	2024501FGDQ80403
检验地点	沈阳经济技术开发区细河四北街6号	样品状态	符合检验要求
样品来源	送检	送 样 人	杨敬配
到样日期	2024.04.03	检验期间	2024.04.03-2024.04.11
证书编号	CLEx24.4403	技术文件	S202464434036
产品描述	样品为防粉尘点燃型防爆型式。由防爆防腐操作柱、LED防爆日光灯、防爆轴流风机、抛光机用粉尘防爆三相异步电动机、防爆挠性连接管组成。		
检验项目	结构检查等共1项		
检验依据	GB/T3836.1-2021 爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求 GB/T3836.31-2021 爆炸性环境 第31部分: 由防粉尘点燃外壳“t”保护的 设备		
检 验 结 论	经对样品检验, 所检项目符合以上标准规定, 判定为合格。 签发日期: 2024年04月15日		
备注	*****		

批准:

刘畅

审核:

陈斌

主检:

董斌

沈阳产品质量监督检验院

(国家低压防爆电器质量检验检测中心(辽宁))

检 验 报 告

报告编号:2024501FGDO80403

共 3 页 第 2 页

2024003812

序号	检验项目	检验方法	标准要求	检验结果	单项结论
1	结构检查	GB/T3836.1-2021 GB/T3836.31-2021	相关标准要求。	1.防爆结构符合标准要求； 2.紧固件、接地、标志符合标准要求； 3.隔爆接合面参数符合技术文件及标准规定； 4.电气连接件符合要求； 5.配用已取得防爆合格证的附件：防爆防腐操作柱 Ex db cb II B T6 Gb； Ex db eb II C T6 Gb； Ex tb IIIC T80°C Db LED 防爆日光灯 Ex db eb II B T6 Gb； Ex tb IIIC T80°C Db 防爆轴流风机 Ex db II B T4 Gb； Ex tb IIIC T130°C Db 抛光机用粉尘防爆三相异步电动机 Ex tb IIIC T130°C Db 防爆挠性连接管 Ex db II C Gb； Ex eb II C Gb； Ex tb IIIC Db	合格

声 明

1.报告无“检验检测专用章”无效。

2.报告无主检、审核、批准人签字（或等效标识）无效。

报告一经打印，涂改无效。

3.未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）本报告，复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

4.委托检验报告仅适用于委托方提供并经本机构检验的样品。

5.本报告仅供委托方了解所委托检验样品的品质之用，检验检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况。

6.样品及信息由客户提供及确认，本机构不承担证实客户提供信息的准确性、适当性、可靠性和（或）完整性责任。

7.报告的法律責任由沈阳产品质量监督检验院承担。



实验室地址：沈阳经济技术开发区细河四北街 6 号

电话：024-25893233

传真：024-25898718

网址：www.syzjy.net

Q/LMS

佛山市龙名硕环保防爆设备有限公司企业标准

Q/LMS D01-2024

LMS-D01

湿式防爆除尘设备



2024-02-01 发布

2024-02-01 实施

佛山市龙名硕环保防爆设备有限公司 发布



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号/No. : 2023122304117426

认证委托人名称: 浙江中兴防爆器材有限公司

认证委托人地址: 乐清市温州大桥工业区

生产者名称: 浙江中兴防爆器材有限公司

生产者地址: 乐清市温州大桥工业区

生产企业名称: 浙江中兴防爆器材有限公司 (L045602)

生产企业地址: 乐清市温州大桥工业区

认证依据标准: GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.3-2021, GB/T 3836.31-2021

产品名称: 防爆防腐操作柱

系列/型号/规格: 型号: ZXCZ6060-□, □为额定电流 (A): 10、16;

防爆标志: Ex db eb II B T6 Gb; Ex db eb II C T6 Gb;

Ex tb III C T80°C Db

电气参数: 额定电压: AC/DC12、AC/DC24、AC/DC36、AC/DC110、AC/DC220、AC380, 额定电流 (A): 10、16;

外壳防护等级: IP66;

Ex 设备的特殊使用条件: 密封件的维护或替换应联系制造商。

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》(CNCA-C23-01: 2019)的要求, 特发此证。

发证日期: 2023 年 10 月 23 日

有效期至: 2028 年 10 月 22 日

此证书的有效性以定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 或产品客服电话 010-88411888 查询。



Signature



方圆标志认证集团

China Quality Mark Certification Group

<http://www.cqm.com.cn>



防爆电气设备
Explosion-proof electrical apparatus



防爆合格证

Conformity certificate of Explosion-proof

证书编号
Certificate No. SYEx23.04116X

制造商
Manufacturer 浙江沈筑防爆电器有限公司
地址
Address 浙江省温州市乐清市柳市镇前州村东山头
生产企业
Factory 浙江沈筑防爆电器有限公司
地址
Address 浙江省温州市乐清市柳市镇前州村东山头
产品名称
Name of product LED 防爆日光灯
型号规格
Type specification BPY
防爆标志
Ex-marking Ex db eb IIB T6 Gb; Ex tb IIIC T80°C Db
产品标准
Product standards Q/SC 001-2023 图样编号
Drawing No. BPY-00



备注
Note

1. 可代表光源及功率: LED 光源, 额定电压 AC220V, 额定功率 1×0W, 1×18W, 1×30W, 2×9W, 2×18W, 2×30W.
2. 光源腔外无特殊紧固件, 保护网、螺母规格为 M5×0.8, 屈服强度≥480MPa, 扭矩精度 6N/GM.
3. 外壳防护等级 (IP): IP66.

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:

According to the above examination of product designs drawings and technical documents, and sample inspection, it has been confirmed that the following standards are met:

- GB/T 3836.1-2021 爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求
GB/T 3836.2-2021 爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的
GB/T 3836.3-2021 爆炸性环境 第3部分: 由增安型“e”保护的
GB/T 3836.31-2021 爆炸性环境 第31部分: 由防粉尘点燃外壳“L”保护的

批准
Approved by

发证日期
Date of issue 2023-11-24

证书有效期至
Valid date 2028-11-23

机械工业低压防爆电气产品质量监督检测中心
Machinery Industry Product Quality Supervisory and Test
Center of Low-voltage Explosion-proof Electrical Product



地址 Address: 浙江省宁波市江北区星明街10号
电话 Tel: 024-25833213、25833649-8033, 85801461
证书查询网址 Query URL: www.fbdqhy.com

邮编 Postcode: 110141
传真 Fax: 024-25316883
E-mail: sy_cx@china.com

注: 本证书仅对与审查认可文件及检验样品一致的产品有效。Note: This certificate is valid only for products which are in agreement with the review and approval documents and samples.





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2022012311467006

发证日期: 2023 年 05 月 10 日

有效期至: 2027 年 04 月 28 日

认证委托人名称 浙江安宇防爆电气有限公司
及注册地址 浙江省温州市乐清市柳市镇高园村

产品生产者名称 浙江安宇防爆电气有限公司
及注册地址 浙江省温州市乐清市柳市镇高园村

生产企业名称 浙江安宇防爆电气有限公司
及生产地址 浙江省温州市乐清市柳市镇高园村安翔路 76 号

产品名称和系列、规格、型号 防爆轴流风机
见附件

产品标准和
技术要求 GB/T 3836.1-2021;GB/T 3836.2-2021;GB/T 3836.31-2021

上述产品符合 CNCA-C23-01:2019 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2022 年 04 月 29 日



可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2022012311467006

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

序号	型号	额定电压	叶 轮 直 径 (mm)	额 定 功 率 (Kw)	防爆标志
1	BT35-11 (FBT35) -2.8	AC380V、 AC220V	273	0.18	Ex db IIB T4 Gb ;Ex tb IIIC T130℃ Db
2	BT35-11 (FBT35) -3.15		308	0.25	
3	BT35-11 (FBT35) -3.65		348	0.55	
4	BT35-11 (FBT35) -4		400	0.55	
5	BT35-11 (FBT35) -4.5		450	0.75	
6	BT35-11 (FBT35) -5		500	0.75	
7	BT35-11 (FBT35) -5.6		560	1.1	
8	BT35-11 (FBT35) -6.3		630	1.1	
9	BT35-11 (FBT35) -7.1		710	2.2	
10	BT35-11 (FBT35) -8		800	2.2	
11	BT35-11 (FBT35) -9		900	4.0	
12	BT35-11 (FBT35) -10		1000	4.0	
13	BT35-11 (FBT35) -11.2		1120	5.5	



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312301002387

第 1 页 共 1 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- YFPB-112M-2、4、6、8

额定电压: 380V、380/660V 50Hz

防爆标志: Ex Ib IIIC T130°C Db

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST2009X0213、CQST2009X0213/01

4、证书变更信息:

- 2023 年 04 月 24 日第 1 次变更: 产品认证依据标准变更。

颁发日期: 2023 年 04 月 24 日

主任: 穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2023012313519816

发证日期: 2023 年 01 月 09 日

有效期至: 2028 年 01 月 08 日

认证委托人名称 安佳防爆科技有限公司

及注册地址 乐清市柳市镇曹田后村

产品生产者名称 安佳防爆科技有限公司

及注册地址 乐清市柳市镇曹田后村

生产企业名称 安佳防爆科技有限公司

及生产地址 乐清市柳市镇曹田后村曹金路五婆桥旁(安佳防爆)

产品名称和系列、 防爆挠性连接管

规格、型号 型号: NGd (BNG) -□□; 防爆标志: Ex db IIC Gb; Ex eb IIC Gb; Ex tb III C Db; 型号解释、可代表螺纹规格及相关文件编号详见附件。

产品标准和 GB/T 3836.1-2021;GB/T 3836.2-2021;GB/T 3836.3-2021;GB/T 3836.31-2021

技术要求

上述产品符合 CNCA-C23-01:2019 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。



可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2023012313519816


第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

1.总装配图纸号: NGd (BNG) .00.00.1~9 ;

2.型号解释:



螺纹规格: M20×1.5、M25×1.5、M32×1.5、M40×1.5、M50×1.5、M63×1.5、M75×1.5、M90×1.5、M110×1.5、NPT½、NPT¾、NPT1、NPT1¼、NPT1½、NPT2、NPT2½、NPT3、NPT4 ,

防爆标志为 Ex db IIC Gb ; Ex eb IIC Gb ; Ex tb IIIC Db ;

螺纹规格: G½、G¾、G1、G1¼、G1½、G2、G2½、G3、G4 ,

防爆标志为 Ex eb IIC Gb ; Ex tb IIIC Db ;

3.外壳防护等级: IP66 ;

4.该产品检测依据的标准同时包含 JB9600-1999;

5.产品结构以认证机构批准的图纸为准。



中国质量认证中心